

| אגף      | ההנדסה | והבינוי               |
|----------|--------|-----------------------|
| טלפון:   |        | 073-3876011           |
| פקס:     |        |                       |
| תאריך:   | כ"ג    | ניסן תשע"ט            |
|          | 28     | אפריל 2019            |
| סימוכין: |        | נ-בינוי-280419-057887 |

חברת פוליביד

### הנדון: אישור שיטת ביצוע - iCONEX פוליביד

1. "iCONEX", הינה שיטת ביצוע המבוססת על תבניות המורכבת מלוח פנים וחוף עשויים פוליסטירן מוקצף וביניהם גשר פלסטיק והרווח שנוצר בין הלוחות משמש ליציקה של הבטון עם הזיון.
2. **בתאריך 17.4.19**, הוצגה השיטה ע"י החברה לענף הנדסה באה"ב בהשתתפות: רע"ן הנדסה-ברי כהן, קונסטרוקטור ראשי-יוחנן דנינו, אדריכלית ראשית-תמר מירוביץ, רמ"ד בקשרה הנדסית-ציון עובדיה, קמ"ד מו"פ-אריאל זינו וקמ"ד מו"פ-שנר מגנזי.
3. החברה מסרה לח"מ חוברת מוצר המכילה אישורים של השיטה, דרכי הביצוע שלה ופירוט המרכיבים.
4. **סיכום:**
  - א. השיטה מתאימה לפרויקטים הנדרשים להקמה בקצבי זמן קצרים
  - ב. השיטה נותנת פתרון טוב מאוד בדגש על הבידוד הטרמי
  - ג. מבחינה סביבתית השיטה מפחיתה את כמו הפסולת באתר הבניה
  - ד. אין מדובר בשיטת בניה אלה בשיטת ביצוע לתכנון קונבנציונאלי.
5. לפיכך, אין מניעה לשימוש בשיטת ביצוע זו בכפוף לכל החוקים, התקנות, והתקנים בתחום הבניה, ובכפוף לבקרה הנדסית באה"ב בהתאם להוראות ולנהלים.
6. **בברכה,**

סא"ל      ברי      כהן  
אגף הנדסה ובינוי - רע"ן הנדסה



כתובת: משהב"ט, אגף ההנדסה והבינוי, ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה 4959253  
כתובת למשלוח דואר: משהב"ט/אגף ההנדסה והבינוי/רח' קפלן 23, קריה, ת"א, מיקוד 424